

## 7. 受水場

設 備 名	設 備 内 容
<p>五軒家(北部)受水場 (府営水道五軒家分岐)</p>	<p>送水ポンプ            両吸込渦巻 4台 (2台予備)  <math>\phi 150 \times 75\text{kw} \times Q 4.67 \text{ m}^3 / \text{分} \times H 55 \text{ m}</math>            水質自動測定装置(残留塩素濃度)            自家発電設備            発電容量 200KVA 直列6気筒ディーゼルエンジン 300PS 1台            交流自励式発電機 (電圧=440V 電流= 262A) 1台</p> <p>所在地 富田林市加太一丁目18番1号</p>
<p>北部配水池 (府営水道甘山分岐)</p>	<p>非常用送水ポンプ (ディーゼルエンジン起動) 2台 (1台予備)            両吸込渦巻 <math>\phi 200 \times 122\text{PS} \times Q 7.2 \text{ m}^3 / \text{分} \times H 40 \text{ m}</math>            自家発電設備            発電容量 45 KVA            4サイクル4気筒ディーゼルエンジン 57 PS 1台            交流自励式発電機 (電圧=220V 電流= 118A) 1台            次亜塩素酸ナトリウム注入設備            注入機 2台 (0.4kw Q=120cc/分)            貯蔵タンク 1基 (<math>\phi 1400 \times H1500 \text{ mm} 2 \text{ m}^3</math>)            所在地 富田林市小金台一丁目2番1号</p>