

学校園施設におけるブロック塀調査結果報告について

1. 建築基準法施行令によるブロック塀の基準について

1978 年（昭和 53 年）の宮城県沖地震を受けて 1981 年（昭和 56 年）に、建築基準法等が改正され、その際にブロック塀の主な基準も下記のとおり変わりました。

（1）塀の厚さと塀の高さ

ブロックの厚さ	塀の高さ
15 cm以上	2.2m 以下
10 cm以上	2.0m 以下

（2）控壁の設置、及び間隔

塀の高さが 1.2m を超える場合には、原則として、長さ 3.4m 以下の間隔で設置。

2. 学校園施設のブロック塀調査状況報告について

（1）ブロック塀の調査実施期間、及び調査項目

〔調査実施期間〕

平成 30 年 6 月 19 日（火）～6 月 22 日（金）

〔調査項目〕

- ①ブロック塀の高さ
- ②ブロック塀の厚さ
- ③金属探知機の使用による鉄筋の有無
- ④控壁の有無、及び設置間隔
- ⑤目視によるブロック塀の傾き等

※鉄筋の有無に関しては、ブロック塀平面の金属探知機による調査結果です。

※地盤に埋まっている基礎部分や鉄筋の連結については、ブロックを解体する必要があるため、調査はできておりません。

（2）ブロック塀の基準等に対する調査結果（別紙、一覧表を参照）

- ①ブロック塀の高さ [不適合：小学校 5 校・中学校 1 校]
- ②ブロック塀の厚さ [不適合：0 校園]
- ③鉄筋の有無 [不適合：0 校園]
- ④控壁の有無、及び設置間隔 [不適合：小学校 5 校・中学校：3 校・幼稚園：2 園]
- ⑤目視による点検結果での要改善校 [小学校：3 校・中学校：2 校]

富田林市立学校園ブロック塀調査一覧表

○ 適合 × 不適合 — 該当なし

	学校名	建築基準法関係				劣化状況	備考
		塀の高さ	塀の厚さ	鉄筋の有無	控え壁の設置及び間隔	傾き・亀裂等	
小学校	富田林小学校	○	○	○	×	×	
	新堂小学校	○	○	○	○	○	
	喜志小学校	○	○	○	×	○	
	大伴小学校	○	○	○	×	○	
	彼方小学校	×	○	○	○	○	
	錦郡小学校	×	○	○	×	○	
	川西小学校	○	○	○	○	×	
	東条小学校	○	○	○	○	○	
	高辺台小学校	○	○	○	○	○	
	久野喜台小学校	×	○	○	○	○	
	寺池台小学校	○	○	○	○	○	
	伏山台小学校	×	○	○	×	○	
	喜志西小学校	×	○	○	○	×	
	藤沢台小学校	○	○	○	○	○	
	小金台小学校	—	—	—	—	—	
	向陽台小学校	—	—	—	—	—	
中学校	第一中学校	○	○	○	×	×	
	第二中学校	○	○	○	×	×	
	第三中学校	×	○	○	×	○	
	金剛中学校	○	○	○	○	○	
	葛城中学校	○	○	○	○	○	
	喜志中学校	○	○	○	○	○	
	藤陽中学校	○	○	○	○	○	
	明治池中学校	—	—	—	—	—	
幼稚園	富田林幼稚園	○	○	○	×	○	
	新堂幼稚園	○	○	○	×	○	
	喜志幼稚園	—	—	—	—	—	
	大伴幼稚園	—	—	—	—	—	
	板持幼稚園	—	—	—	—	—	
	彼方幼稚園	○	○	○	○	○	
	錦郡幼稚園	—	—	—	—	—	
	川西幼稚園	—	—	—	—	—	
	東条幼稚園	—	—	—	—	—	
	青葉丘幼稚園	○	○	○	○	○	
	伏山台幼稚園	○	○	○	○	○	
	喜志西幼稚園	—	—	—	—	—	
	津々山台幼稚園	○	○	○	○	○	
計（不適合）		6	0	0	10	5	