

令和4年度第4回富田林市入札等監視委員会議事録（会議の概要）

- 1 開催日時 令和5年2月14日（火）午前9時15分～午前9時45分
- 2 開催場所 市役所2階 第2委員会室
- 3 出席者 委員3名、工事担当課8人、事務局5人
- 4 開催形態 公開（傍聴人 人）・**非公開**・一部公開（傍聴人 人）

【非公開・一部公開の理由】

会議の公開に関する指針3.（3）該当

- 5 審議の経過及び委員会等の結果等 全文筆記・**要点筆記**・議事要旨  
次第

- （1）会長の選出
- （2）入札及び契約手続きの運用状況等について（令和4年10月～12月）
  - ① 工事の発注状況について（報告）
- （3）発注工事（抽出事案）に対する説明及び審議
  - ① 「中学校建具金物改修工事」
  - ② 「R4山中田ポンプ場他UPS本体及び蓄電池取替修繕工事」
  - ③ 「若松第8住宅除却工事」
  - ④ 「市民総合体育館競技場照明設備改修工事」
  - ⑤ 「（仮称）寺内町地区児童遊園 新設工事」

【委員】 全体の入札状況として、今回選んだのがたまたまそうだったのかもしれませんが、これまでに比べて入札がうまくいっているような印象を受けます。案件③④⑤は入札が成立していますよね。前回までは入札が不調で何度も繰り返したというものが多かった印象があるのですが、最近はそういう状況が改善しているのでしょうか。

【事務局】 入札不調となる場合は、時期的なものがあるのかもしれませんが。今回の対象が10月から12月で、その時期は入札に参加される業者はまだおられたのかなと思うのですが、発注するタイミングによっては、案件数を抱えているなどで参加されず、不調が続く傾向があります。また昨今の状況により、工場製作の期間が延びる傾向がございますので、案件②などはそれが原因で、不調になったと考えられます。

【委員】 状況的には大きく変化しているような感じはないということですか。

【事務局】 そうですね。大きく状況が変わったという印象は受けておりません。

【委員】 案件①②は入札がうまくいかなかった事例かと思いますが、どちらも工事場所が分

散しています。このように離れた場所の工事を一括して発注する際の基準のようなものはありますか。個別に発注した方が業者も入札に参加しやすいのではないかと思います。

【事務局】 そのような基準はありません。案件①は学校毎で発注すると、低価格になり、また、学校との日程調整もあることを考慮して、一括での発注にしております。案件②も同様に価格のこともありますし、経年劣化による更新時期を考慮し、必要となる箇所の更新を年度ごとに一括するというようなことも考えられます。

【委員】 業者からは、工事場所が点在しているよりも集約している方が入札しやすいといった意見はあがってはいないのでしょうか。点在していると、ある程度大きい会社でないスケジュールなどが組みにくいと思います。

【事務局】 工事規模が大きいものだと技術者の調整が必要となってくるので厳しいと思いますが、今回のような規模であれば分けて発注するより一括して発注する方が業者も参加しやすいと予想されます。

【委員】 分かりました。

【委員】 案件②で入札が無効となっている業者がありますが、これはどういう内容ですか。

【事務局】 代理人が出席されましたが、入札書に代理人氏名を記入されていなかったため、無効となりました。

【委員】 これだけ辞退される方が多いというのはどのような事情が考えられますか。

【事務局】 条件付一般競争入札が不調になり、指名競争入札に切り替えましたが、工事内容として専門性が高く、市内の電気工事業者では取扱いできるところが少なかったのではないかと考えられます。

【委員】 半導体不足とよく言われていますが、それは関係ないのですが。

【担当課】 部品供給が滞っているということは、聞いております。

【委員】 案件③は解体工事ですが、市場では解体工事の費用がここ数年で急激に上がっているという話を聞きますが、その実態を事務局は把握していますか。

【事務局】 事務局としては把握しておりません。

【委員】 これだけ参加者が多く抽選になっていると、業者としては利益率の高い工事になっているのかなと感じます。建物を壊して更地にする費用は50%くらい上がっているという話をよく聞きますので、そういう状況でこれだけ人気があるということは、前任の委員長もよくおっしゃっていましたが、積算に問題があるのではないかということになるので、そのあたりを伺いたかったのですが、いかがでしょうか。

【担当課】 積算に関しましては、国の積算基準に基づき、適正に積算させていただいております。

す。また処分費等につきましても、毎年数社から見積もりを取り、処分費を見直しておりますので、そういった理由から、現在の市場価格に見合った適正な設計価格になっているものと考えます。

【委員】 産業廃棄物の処分費用も上がっていますよね。その費用も設計で見込んでいるということですか。

【担当課】 そうです。

【委員】 分かりました。

【委員】 案件②は経年劣化したUPSをずっと修理しているということでしたが、いつも特定の業者が落札しているような事情はあるのでしょうか。

【担当課】 市内には全部で20施設24台のUPSがあり、毎年のように同様の発注をしておりますが、今回落札した業者は過去にも何度か落札しています。

【委員】 先ほど専門性のある内容なので施工できる業者が少ないのではないかという話がありましたが、そういった意味で、この業者は何度か施工しているということですか。

【担当課】 はい。

【委員】 他の業者が落札したことはありますか。

【担当課】 あります。

【委員】 確認なのですが、条件付一般競争入札で参加者が2者に満たないということは、1者しかいなかったということですか。

【事務局】 はい。

【委員】 分かりました。0の場合もこういう表記ということですね。

【事務局】 はい。

○ 開催日程等について

(1) 次回の開催日時について

(2) 議事録の署名委員と抽出委員の指名について