

番号	名称	仕様及び附属品	電源	電気容量	数量	設置場所	備考
(HX) 1	空調換気扇	天井埋込ダクト接続型 処理風量 (強) 500 m³/h (弱) 300 m³/h 温度交換率 70~98% エネルギー交換率 56~69% リモコンスイッチ 共	1φ 100V	290W	2	待合室 (1)(2)	
(HX) 2	"	天井埋込ダクト型 処理風量 (強) 260 m³/h (弱) 160 m³/h 温度交換率 72~75% エネルギー交換率 58~68% ダクト径 150φ リモコンスイッチ 共	1φ 100V	153W	1	会議室	
(HX) 3	"	天井埋込ダクト型 処理風量 (強) 160 m³/h (弱) 100 m³/h 温度交換率 73~78% ダクト径 100φ エネルギー交換率 57~69% リモコンスイッチ 共	1φ 100V	82W	2	事務室 複合室	
(HX) 4	"	天井埋込ダクト型 処理風量 (強) 118 m³/h (弱) 80 m³/h 温度交換率 70~73% ダクト径 100φ エネルギー交換率 53~63% リモコンスイッチ 共	1φ 100V	42W	3	大休室(細室) (洋室) 監視室	
(EF) 1	排気ファン	消音ボックス付ストレートシロッコファン (待合ロビー系統) # 1/2 x 1700 m³/h x 25 mmHg	3φ 200V	0.75kW	1	屋上	
(EF) 2	"	片吸込シロッコファン (喫茶厨房系統) # 1 x 850 m³/h x 30 mmHg	3φ 200V	0.4kW	1	空調機械室 (2)	
(EF) 3	"	天井扇 低騒音タイプ (喫茶コーナー系統) 150φ x (強) 400 m³/h (弱) 220 m³/h x 8 mmHg	1φ 100V	70W	1	全 上	
(EF) 4	"	消音ボックス付ストレートシロッコファン (待合棟 便所系統) # 1 3/4 x 1300 m³/h x 20 mmHg	1φ 100V	0.4kW	1	待合棟 便所	
(EF) 5	"	レンジフードファン 建築工事 (待合棟 湯沸室系統) # 1φ 100V	1φ 100V	100W	1	待合棟 湯沸室	
(EF) 6	"	消音ボックス付ストレートシロッコファン (待合棟 控室(1)(2)系統) # 1/4 x 200 m³/h x 20 mmHg	1φ 100V	50W	1	待合棟 廊下	
(EF) 7	"	消音ボックス付ストレートシロッコファン (X事務棟 便所系統) # 1 3/4 x 1500 m³/h x 20 mmHg	3φ 200V	0.4kW	1	X事務棟 便所	
(EF) 8	"	消音ボックス付マルチエースファン (X事務棟 台車室系統) # 2 x 2300 m³/h x 20 mmHg	3φ 200V	0.4kW	1	X事務棟 台車室	
(EF) 9	"	消音ボックス付ストレートシロッコファン (X事務棟 収容室系統) # 1 3/4 x 1700 m³/h x 20 mmHg	3φ 200V	0.4kW	1	全 上	

番号	名称	仕様及び附属品	電源	電気容量	数量	設置場所	備考
(VF) 1	用圧扇	低騒音形 200φ x 700 m³/h 風圧式シロッコファン 保護ガード SUSダクトカバー 取付材 共	1φ 100V	15W	2	発電室	
(VF) 2	"	低騒音形 350φ x 1600 m³/h 風圧式シロッコファン 保護ガード (取付材 共) SUSダクトカバー 取付材 共	1φ 100V	100W	2	発電室	
(VF) 3	"	低騒音形 200φ x 700 m³/h 風圧式シロッコファン 保護ガード SUSダクトカバー 取付材 共	1φ 100V	15W	1	空調機械室	
(VF) 4	"	防炎形 250φ x 1200 m³/h 風圧式シロッコファン 保護ガード SUSダクトカバー 取付材 共	1φ 100V	50W	3	空調機械室 油断防止室	
(VF) 5	天井扇	低騒音タイプ 150φ x 280 m³/h x 8 mmHg (ダクト径)	1φ 100V	60W	1	監視コーナー	
(VF) 6	"	低騒音タイプ 100φ x 75 m³/h x 6 mmHg ファンガード (ダクト径)	1φ 100V	26W	1	X事務棟 倉庫 (X事務棟 倉庫)	
(VF) 7	"	低騒音タイプ 100φ x 75 m³/h x 6 mmHg ファンガード (ダクト径)	1φ 100V	13W	1	X事務棟 便所 ( )	
(RF) 1	ルーフファン	低騒音形 550φ x 5200 m³/h x 10 mmHg	3φ 200V	0.55kW	5	屋 上	
(EF) 10	換気ファン	消音ボックス付ストレートシロッコファン (X事務棟 告別室系統) # 1 3/4 x 2000 m³/h x 20 mmHg	3φ 200V	0.4kW	1	告別ホール	
(ACS) 1	スポットエアコン	床置直吹形 (自動省振タイプ) 可動キャスター付 冷房能力 2250 Kcal/h	1φ 100V	1.13kW	4	灯 室	

作成年月日	4. 8	備考
第 1 図		
第 2 図		
第 3 図		
第 4 図		

H.3.4.A: 2,000枚

株式会社 類設計室 一級建築士事務所  
本社 東京都中央区西馬場4-2-26 天神ビル8F 06-305-2222  
支社 東京都中央区西馬場2-18-1 大塚ビル3F 03-3434-3131  
支社 東京都中央区西馬場4-2-26 天神ビル7F 06-305-6666



(仮称) 富田林市立斎場建設工事

空調設備 機器表 (2)

M-4